

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-11-6	0—2	18	0.57
	2—4	21	0.56
	4—6	25	0.56
	6—8	25	0.55
	8—10	28	0.52
	10—12	15	0.56
	12—14	26	0.67
	14—16	16	0.55
	16—18	20	0.54
	18—20	26	0.57
	20—22	27	0.57
	22—0	31	0.57
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-06 锅炉	0:00	21.64	346.7	328.88
	1:00	21.62	347.83	344.41
	2:00	21.59	383.39	387.47
	3:00	21.24	341.39	349.55
	4:00	21.12	358.44	369.91
	5:00	20.95	356.33	364.29
	6:00	21.01	384.6	380.35
	7:00	20.96	358.99	365.07
	8:00	21.24	380.52	363.74
	9:00	21.55	407.96	394.4
	10:00	21.93	429.87	422.39
	11:00	22.36	413.54	400.84
	12:00	22.35	467.15	436.58
	13:00	22.09	508.3	529.86
	14:00	22.14	388.34	369.53
	15:00	21.1	399.86	394.82
	16:00	21.98	367.45	428.16
	17:00	21.87	402.65	435.15
	18:00	21.56	355.75	379.12
	19:00	21.52	338.52	437.11
20:00	21.51	345.85	441.14	
21:00	21.75	349.61	345.71	
22:00	21.52	279.52	369.18	
23:00	21.51	247.47	328.89	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				