

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

| 时间 | 项目 | COD | 氨氮 |
|------------|-------|----------------------------------|-------|
| 2013-12-18 | 0—2 | 29 | 9.56 |
| | 2—4 | 28 | 8.06 |
| | 4—6 | 28 | 6.29 |
| | 6—8 | 25 | 2.51 |
| | 8—10 | 74 | 15.68 |
| | 10—12 | 55 | 14.81 |
| | 12—14 | 27 | 0.09 |
| | 14—16 | 16 | 0.03 |
| | 16—18 | 0 | 0 |
| | 18—20 | 63 | 3.73 |
| | 20—22 | 26 | 3.68 |
| | 22—0 | 22 | 4.37 |
| 标准限值 | | 150 | 25 |
| 达标情况 | | 达标 | 达标 |
| 备注 | | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 | |

废气自行监测结果

单位 mg/m³

| 项目 时间及点位 | | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 (氟化物) |
|------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|
| 2013-12-18 锅炉 | 0:00 | 20.78 | 302.52 | 533.81 | |
| | 1:00 | 20.56 | 272.27 | 502.66 | |
| | 2:00 | 20.41 | 297.63 | 559.35 | |
| | 3:00 | 20.38 | 286.78 | 554.05 | |
| | 4:00 | 20.42 | 293.77 | 586.25 | |
| | 5:00 | 20.37 | 289.16 | 594.04 | |
| | 6:00 | 20.2 | 277.45 | 580.63 | |
| | 7:00 | 20.17 | 272.56 | 584.52 | |
| | 8:00 | 20.13 | 283.14 | 571.51 | |
| | 9:00 | 20.08 | 279.39 | 561.41 | |
| | 10:00 | 20.32 | 288.07 | 574.17 | |
| | 11:00 | 20.5 | 280.77 | 558.61 | |
| | 12:00 | 20.69 | 281.71 | 541.81 | |
| | 13:00 | 21.22 | 292.03 | 543.21 | |
| | 14:00 | 20.99 | 288.35 | 534.78 | |
| | 15:00 | 20.92 | 291.02 | 524.11 | |
| | 16:00 | 20.91 | 295.78 | 503.94 | |
| | 17:00 | 20.78 | 300.51 | 490.16 | |
| | 18:00 | 20.8 | 304.51 | 515.06 | |
| | 19:00 | 20.78 | 235.87 | 433.56 | |
| 20:00 | 20.37 | 288.69 | 515.04 | | |
| 21:00 | 20.37 | 290.64 | 522.28 | | |
| 22:00 | 20.25 | 280.74 | 507.91 | | |
| 23:00 | 20.22 | 275.38 | 505.89 | | |
| 标准限值 | | 200.00 | 900.00 | 无 | |
| 达标情况 | | 达标 | 达标 | | |
| 备注 | | | | | |

10月1日至今共生产78天。