

山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间 \ 项目	COD	氨氮
2013-12-12	71	9.67
标准限值	150	25
达标情况	达标	达标
备注	污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河	

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间 & 点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-12 锅炉	0:00	27.26	175.04	488	
	1:00	27.01	160.4	506.37	
	2:00	26.9	186.72	520.44	
	3:00	26.79	194.67	542.73	
	4:00	26.69	180.49	516.57	
	5:00	26.82	221.17	522.43	
	6:00	26.81	239.43	510.35	
	7:00	26.91	190.94	501.39	
	8:00	26.87	220.49	495.34	
	9:00	26.92	239.79	521.1	
	10:00	29.74	216.95	470.61	
	11:00	32.61	218.75	453.32	
	12:00	32.83	161.34	408.31	
	13:00	33.04	124.46	389.45	
	14:00	33.02	124.13	370.2	
	15:00	33.14	136.9	351.21	
	16:00	28.63	110.93	436.27	
	17:00	26.83	165.03	512.19	
	18:00	26.78	180.15	527.57	
	19:00	26.77	187.44	547.86	
	20:00	26.72	202.71	564.75	
	21:00	26.69	210.81	572.26	
	22:00	26.79	216.68	553.07	
23:00	26.76	204.51	484.99		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					