

山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间 \ 项目	COD	氨氮
2013-10-4	15.25	5.86
标准限值	150	25
达标情况	达标	达标
备注	污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河	

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间 & 点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-04 锅炉	0~1	27.24	191.95	459.5
	1~2	27.23	287.78	470.29
	2~3	27.15	334.32	473.63
	3~4	27.07	267.97	472.16
	4~5	27.2	337.24	462.36
	5~6	27.7	311.33	482.17
	6~7	27.21	219.73	483.03
	7~8	27.12	299.95	486.29
	8~9	27.14	344.88	483.09
	9~10	27.15	356.02	405.32
	10~11	27.29	337.9	413.56
	11~12	27.45	190.82	382.75
	12~13	27.21	246.9	351.23
	13~14	27.49	328.8	406.58
	14~15	27.29	364.43	383.44
	15~16	27.23	331.63	359.89
	16~17	27.16	293.38	358.47
	17~18	27.15	193.68	351.69
	18~19	27.12	348.19	455.41
	19~20	27.05	283.57	498.75
	20~21	26.86	359.03	459.29
	21~22	26.9	398.16	423.31
	22~23	27.24	301.01	435.03
23~24	26.88	262.44	385.31	
标准限值	250.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				