

# 山西兰花清洁能源有限责任公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间 \ 项目	COD	氨氮
2013-11-19	92.65	9.025
标准限值	150	25
达标情况	达标	达标
备注	污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河	

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-01 9 锅炉	0:00	27.21	173.42	481.19
	1:00	27.17	172.78	548.56
	2:00	27.14	155.25	525.08
	3:00	27.18	157.86	512.84
	4:00	27.2	135.88	535.18
	5:00	27.2	125.42	484.15
	6:00	27.1	152.28	492.94
	7:00	27.22	152.48	503.69
	8:00	27.22	182.96	498.37
	9:00	27.24	241.34	485.89
	10:00	27.42	234.68	436.25
	11:00	27.45	255.57	424.5
	12:00	27.36	272.53	481.45
	13:00	27.34	227.3	460.37
	14:00	27.51	165.66	448.26
	15:00	27.47	128.92	439.06
	16:00	27.35	141.86	464.74
	17:00	27.36	194.84	451.66
	18:00	27.26	189.09	413.34
	19:00	27.26	170.04	424.58
20:00	27.38	140.4	416.74	
21:00	27.38	179.01	445.66	
22:00	27.48	157.88	390.21	
23:00	27.56	168.93	376.69	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				