

# 山西兰花清洁能源有限责任公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间 \ 项目	COD	氨氮
2013-11-28	75	7.84
标准限值	150	25
达标情况	达标	达标
备注	污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河	

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-28 锅炉	0:00	27.48	139.73	497.77
	1:00	27.42	131.29	408.02
	2:00	27.42	121.42	493.41
	3:00	27.44	126.46	456.59
	4:00	27.44	146.43	487.69
	5:00	27.48	163.26	470.2
	6:00	27.43	158.16	487.6
	7:00	27.46	141.44	517.65
	8:00	27.53	164.13	518.57
	9:00	27.57	194.94	509.52
	10:00	27.62	197.97	517.61
	11:00	27.67	206	518.57
	12:00	27.69	199.41	509.52
	13:00	27.71	198.91	517.61
	14:00	27.77	229.21	518.57
	15:00	27.8	129.31	509.52
	16:00	27.69	138.49	517.61
	17:00	27.55	166.77	501.39
	18:00	27.54	180.26	485.22
	19:00	27.5	168.52	497.26
20:00	27.52	156.51	503.57	
21:00	27.49	174.38	492.96	
22:00	27.49	167.06	530.33	
23:00	27.46	139.14	533.92	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				