

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	COD	NH ₃ -N						
2013-11-11	12	4.47						
标准限值	150	70						
达标情况	达标	达标						
备注	排放至山西兰花工业污水处理有限公司							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间 & 点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-11 35t 锅炉	0:00		53.30	18.44
	1:00		43.09	453.33
	2:00		47.33	448.19
	3:00		49.41	449.73
	4:00		48.68	437.89
	5:00		49.62	490.54
	6:00		48.98	471.57
	7:00		51.42	470.33
	8:00		51.69	451.98
	9:00		58.38	435.47
	10:00		82.15	345.41
	11:00		33.99	503.64
	12:00		27.38	532.24
	13:00		35.26	463.20
	14:00		30.44	525.21
	15:00		43.61	481.55
	16:00		40.15	544.38
	17:00		50.27	446.43
	18:00		62.67	455.87
	19:00		54.89	111.72
20:00		57.97	18.23	
21:00		51.97	363.10	
22:00		61.67	421.42	
23:00		49.75	24.88	
标准限值		100		
达标情况		100%		
备注				