

# 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

## 废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

时间 \ 项目	COD	NH <sub>3</sub> -N						
2013-12-6	13	11.13						
2013-12-7	33	10.71						
2013-12-8	19	8.80						
标准限值	150	70						
达标情况	达标	达标						
备注	排放至山西兰花工业污水处理有限公司							

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-6 35t 锅炉	0:00		55.07	365.8
	1:00		47.31	349.6
	2:00		67.96	377.6
	3:00		47.83	369.7
	4:00		66.40	363.3
	5:00		48.04	318.8
	6:00		52.45	348.2
	7:00		45.47	353.2
	8:00		51.73	357.6
	9:00		52.19	294.4
	10:00		45.68	333.1
	11:00		38.15	399.6
	12:00		27.95	211.8
	13:00		31.92	263.8
	14:00		26.29	222.7
	15:00		30.37	293.9
	16:00		28.51	386.1
	17:00		36.73	396.0
	18:00		35.96	398.6
	19:00		42.07	384.6
20:00		56.73	372.8	
21:00		62.73	370.1	
22:00		55.29	385.2	
23:00		60.77	342.2	
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				

# 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-7 35t 锅炉	0:00		51.13	336.8
	1:00		56.97	342.0
	2:00		47.48	362.3
	3:00		54.26	388.7
	4:00		43.34	405.2
	5:00		44.96	329.1
	6:00		34.33	352.4
	7:00		35.66	358.4
	8:00		34.39	378.5
	9:00		49.31	347.3
	10:00		34.07	372.2
	11:00		31.08	411.3
	12:00		29.56	454.2
	13:00		26.38	445.1
	14:00		33.56	427.3
	15:00		26.69	424.9
	16:00		36.04	430.2
	17:00		30.47	413.8
	18:00		36.90	392.4
	19:00		36.60	371.1
20:00		43.98	341.6	
21:00		61.08	327.7	
22:00		48.90	333.8	
23:00		48.94	355.0	
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				

# 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-8 35t 锅炉	0:00		52.66	298.8	
	1:00		61.09	285.6	
	2:00		52.01	298.8	
	3:00		50.95	380.0	
	4:00		46.19	320.7	
	5:00		48.89	332.6	
	6:00		48.47	336.9	
	7:00		30.97	335.0	
	8:00		36.07	358.9	
	9:00		33.22	374.5	
	10:00		35.25	380.2	
	11:00		34.56	417.1	
	12:00		32.30	441.4	
	13:00		28.45	400.0	
	14:00		29.02	380.8	
	15:00		34.90	379.5	
	16:00		33.87	403.7	
	17:00		39.93	377.0	
	18:00		34.25	381.3	
	19:00		44.32	363.3	
20:00		50.66	368.2		
21:00		46.10	378.8		
22:00		49.47	346.1		
23:00		44.80	275.4		
标准限值			100		
达标情况			100%	100%	
备注					