

山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

时间	项目	COD (mg/L)	氨氮 (mg/L)
		COD	NH3-N
2013-11-03	时刻		
	1:00	19.7000	8.4000
	5:00		7.9600
	9:00	28.2000	6.3200
	13:00		3.8600
	17:00	16.9000	11.5000
	21:00		7.2900
	日均值	21.6000	7.5550
标准限值		150	70
达标情况		达标	达标

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-03 锅炉	0:00		2.954	173.77	
	1:00		4.375	143.68	
	2:00		4.123	163.59	
	3:00		4.115	165.6	
	4:00		4.473	176.02	
	5:00		3.216	165.88	
	6:00		2.862	160.22	
	7:00		2.973	167.37	
	8:00		4.425	126.03	
	9:00		2.934	118.53	
	10:00		3.861	128.87	
	11:00		3.057	121.4	
	12:00		1.89	139.49	
	13:00		4.009	154.79	
	14:00		2.83	165.11	
	15:00		2.834	172.46	
	16:00		2.077	177.85	
	17:00		3.529	201.173	
	18:00		3.252	208.37	
	19:00		3.55	200.9	
20:00		5.03	185.25		
21:00		3.951	181.37		
22:00		3.486	186.07		
23:00		3.053	175.8		
日均值			3.5	165.0	
标准限值		50.00	400.00		
达标情况			达标		
备注	1 若有超标，写清超标倍数（没有超标，则去掉）				