

# 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

## 废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	PH	COD	NH <sub>3</sub> -N	SS				
2013-12-11	8.16	8.08	0.66	7.50				
标准限值	6-9	150	70	100				
达标情况	达标	达标	达标	达标				
备注	污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河							

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
时间	及点位				
2013-12-11 锅炉	0:00	16.01	314.97	459.86	
	1:00	14.19	331.49	487.44	
	2:00	14.07	303.35	529.61	
	3:00	14.83	330.95	536.57	
	4:00	15.22	300.61	511.95	
	5:00	15.97	321.27	483.65	
	6:00	14.78	319.38	519.50	
	7:00	16.42	324.04	475.41	
	8:00	16.93	309.57	456.14	
	9:00	16.81	342.39	457.08	
	10:00	18.08	355.60	449.70	
	11:00	15.58	352.47	477.28	
	12:00	14.79	361.82	472.03	
	13:00	14.68	363.76	476.54	
	14:00	16.59	331.85	503.63	
	15:00	17.27	334.16	504.77	
	16:00	17.99	328.15	501.22	
	17:00	16.57	325.81	487.40	
	18:00	16.54	359.51	456.18	
	19:00	15.96	367.91	459.01	
	20:00	16.25	359.70	466.87	
	21:00	16.05	357.41	483.81	
	22:00	14.95	344.34	487.62	
23:00	16.05	321.19	485.40		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					